

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: Weich-PVC
Artikelbezeichnung: Supergrip-Hygienematte "Soft" mit allseitigem Wasserablauf
Abmessungen: Länge und Breite variabel, Höhe 14 mm
Farbe: gelb, nach Angabe 6 Farben lieferbar
Oberfläche: profiliert, Oberleisten: 11 x 6 [mm] (b x h); Abstand 7 mm;
Oberleisten längsgerillt und quer geprägt
Hersteller/Lieferer:

Auftraggeber:

Zeugnisnummer: 61841301.001

Prüfdatum: 23.05.2013

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums
"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung 1: parallel zu den Oberleisten
Prüfrichtung 2: quer zu den Oberleisten

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel:
1. Prüfrichtung: 27°
2. Prüfrichtung: 30°

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 31.05.2013
Schu



Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel • Telefon (0 51 39) 99 82-0 • Telefax (0 51 39) 99 82-40 • E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIN und DIN CERTCO Berlin • Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel Kenn-Nr. 1212

