

PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Supergrip-Hygienematte „KORK“**
Materialtyp: **Kork / TPE-Compound**
Werkmaß: **1000 x 500 x 14 mm**
(Länge und Breite variabel)
Farbe: **Kork natur (braun)**
Oberfläche: **profiliert durch Leistenprofil,
Leistenabstand 8 mm,
(Oberleisten b = 11 mm, h = 7 mm)**

Angaben zum Prüfbelag: Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigem
Oberflächenzustand.
Anordnung der Profilierung: Richtungsorientiert

Hersteller / Lieferer:

Auftraggeber:

Auftrag vom: 2. September 2009

Zeugnisnummer: 57990901.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung
an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097**, Ausgabe 11/92
Anforderungen des Kuratoriums
"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel**
bei Prüfrichtung parallel zu den Oberleisten 30°
bei Prüfrichtung quer zu den Oberleisten 30°

Bewertung: **Anforderungen** an die Rutschhemmung für den
Anwendungsbereich C **erfüllt.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. E. H. Nolting



Großburgwedel, 17. September 2009
Schu/FI

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

