


PRÜFZEUGNIS
zur Bestimmung der Rutschhemmung
gemäß DIN EN 16165, Anhang A

Prüfobjekt: **Kunststoff**
Materialart: Thermoplastische Elastomere - TPE
Artikelbez.: Supergrip-Hygienematte "TPE" aus antibakteriellem, thermoplastischem Elastomer
Abmessungen: Länge und Breite variabel, Höhe 14 mm
Farbe: nach Angabe in 2 Farben lieferbar;
Prüfmuster: graubeige (ähnlich RAL 1019)
Oberfläche: profiliert, Oberleisten: 11 x 6 [mm] (b x h); Abstand 7 mm
Oberleisten längsgerillt und quer geprägt
Oberflächenbearb.g: Lauffläche mit Längsrillen die quer geprägt (gerändelt) werden
Hersteller/Lieferer: 

Auftraggeber: 

Zeugnisnummer: 107772601.001

Probeneingang: 17.06.2026

Prüfdatum: 22.06.2026

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang A – Prüfung durch barfußiges Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung 1: parallel zu den Oberleisten
Prüfrichtung 2: quer zu den Oberleisten

Prüfergebnis: Winkelwert α_{barefoot} :
1. Prüfrichtung: **37°**
2. Prüfrichtung: **41°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: C**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer
gez. Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



i. A. Dipl.-Ing. Peter Schuster

Großburgwedel, 30.06.2026
Schu/ke



Dieses Prüfzeugnis gilt nur für das vorstehend bezeichnete Prüfmaterial.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt.
Der Konformitätsaussage liegt die binäre Entscheidungsregel nach „ILAC-G8: 09/2019“ zugrunde.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.